



CERT

DIN-DVGW type examination certificate

DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

NG-4602CL0260

Registration Number
Registriernummer

Field of Application <i>Anwendungsbereich</i>	products of gas supply <i>Produkte der Gasversorgung</i>
Owner of Certificate <i>Zertifikatinhaber</i>	HKS GmbH Schonenfahnerstraße 1, D-18057 Rostock
Distributor <i>Vertreiber</i>	HKS GmbH Schonenfahnerstraße 1, D-18057 Rostock
Product Category <i>Produktart</i>	gas installation components : Stainless steel conducting (4602)
Product Description <i>Produktbezeichnung</i>	Hose assembly of stainless steel with or without braid
Model <i>Modell</i>	SE ...; SO ...
Test Reports <i>Prüfberichte</i>	laboratory control test: K 19/05/2403 WH from 11.06.2019 (DBI) type testing: 09/269/4602/999 from 19.07.2015 (DBI)
Test Basis <i>Prüfgrundlagen</i>	DIN 3384 (01.08.2007)

Date of Expiry / File No. 19.07.2025 / 20-0286-GNV
Ablaufdatum / Aktenzeichen

70028-04-A-DE

13.05.2020 Kö A-1/2

Date, Issued by, Sheet, Head of Certification Body
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply industry.

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013 akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und Wasserversorgung.



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Gas Category <i>Gasart</i>	Remarks <i>Bemerkungen</i>
fuel gases according to G260	

Type <i>Typ</i>	Technical Data <i>Technische Daten</i>	Remarks <i>Bemerkungen</i>
SE ...; SO ...	nominal pressure rating: MOP 5/16 nominal diameter: DN 15	
SE ...; SO ...	nominal pressure rating: MOP 1/16 nominal diameter: DN 20	
SE ...; SO ...	nominal pressure rating: MOP 1/16 nominal diameter: DN 25	
SE ...; SO ...	nominal pressure rating: MOP 1/5/16 nominal diameter: DN 32	
SE ...; SO ...	nominal pressure rating: MOP 1/5/16 nominal diameter: DN 40	
SE ...; SO ...	nominal pressure rating: MOP 1/5/16 nominal diameter: DN 50	
SE ...; SO ...	nominal pressure rating: MOP 1/16 nominal diameter: DN 65	
SE ...; SO ...	nominal pressure rating: MOP 1/16 nominal diameter: DN 80	
SE ...; SO ...	nominal pressure rating: MOP 0,7/1/16 nominal diameter: DN 100	

Type Variation <i>Ausführungsvariante</i>	Explanations <i>Erläuterungen</i>
SE ...	hose with braid
SO ...	hose without braid

certified Components**zertifizierte Bauteile / Werkstoffe**

Registr. No. <i>Registrier-Nr.</i>	Component <i>Bauteil (Produktart)</i>	Model/Type <i>Modell/Typ</i>	Manufacturer <i>Hersteller</i>
NG-5123AT0251	Flat sealing materials on synthetic fiber basis	KLINGERSIL® C-4400; KLINGERSIL® C-4400L/KLINGERSIL® C-4400; KLINGERSIL® C-4400L	Rich. Klinger Dichtungstechnik GmbH & Co KG
NG-5123BP0248	Flat sealing materials on synthetic fiber basis	novapress® BASIC/novapress® BASIC	Frenzelit GmbH
NG-5123BP0290	Flat sealing materials on synthetic fiber basis	novapress® UNIVERSAL/novapress® UNIVERSAL	Frenzelit GmbH

Hints of Utilization / Remarks**Verwendungshinweise / Bemerkungen**

Connections: according to DIN 3384 (2007-08), table 2, connections no. 1 up to 5a, 7, 8, 9, 15 and 16
 Pressure rating of variation SO...: MOP 5 (DN 15), MOP 1 (DN 20...DN 80) and MOP 0,7 (DN 100)
 Pressure rating of variation SE... with connections no. 3, 4, 5a and 7 according to DIN 3384 (2007-08), table 2: MOP 16
 Pressure rating of variation SE... with connections no. 1, 2, 8, 9, 15 and 16 according to DIN 3384 (2007-08), table 2: MOP 16 (DN 15...DN 25), MOP 5 (DN 32...DN 50) and MOP 1 (DN 65...DN 100)